



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области
620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84,
тел. 346-12-60, 346-12-54

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР
623850, Свердловская область, город Ирбит, улица Революции, 17
телефон (34355) 6-37-51.

Предписание N 69/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению муниципального образования город Ирбит "Средняя общеобразовательная школа №13"

во исполнение распоряжения: Главного государственного инспектора г. Ирбита, Ирбитского района, Байкаловского района по пожарному надзору №69 от 24.05.2019 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», период "30" мая 2019 с 10-00 до 09-00, «26» июня 2019 **проведена проверка:** Государственным инспектором г. Ирбита, Ирбитского района, Байкаловского района по пожарному надзору Орловым Александром Сергеевичем, территории здания и помещений Муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Ирбит "Средняя общеобразовательная школа №13", расположенного(ых) **по адресу:** Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина,53, **совместно** с заведующим по хозяйству МАОУ МО г. Ирбит «СОШ №13» Катаевой Людмилой Алексеевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо **устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:**

N Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Здание школы				
1	Проверяемым лицом допускаются эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции	Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» пп. «А» п.42	01.04.2020	
2	Проверяемым лицом не обеспечено исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей	Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» п.37(1)	01.04.2020	
3	Проверяемым лицом не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения (склад в зальном помещении) обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» п. 20	01.04.2020	

4	Автоматическая система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией не соответствуют проектной документации	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 83; Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» п. 61	01.04.2020	
5	Помещения пищеблока не отделено противопожарной преградой.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст., 88; СП 4.13130.2013 п.5.6.4	01.04.2020	
6	Руководитель организации не обеспечил наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек	Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» п. 38	01.04.2020	
7	Выход в чердачное помещение, не оборудован противопожарным люком	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6, СП 4.13130.2013 п. 7.5, п. 7.7	01.04.2020	
8	Не организовано, не реже 1 раза в 5 лет, проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждения кровли на здании	Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» 24	01.04.2020	
9	Руководитель организации не оборудовал ограждение вертикальной пожарной лестницы расположенной в месте перепада высот кровли	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6, СП 4.13130.2013 п. 7.5, п. 7.12	01.04.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ирбита,
Ирбитского района и Байкаловского района
по пожарному надзору
Орлов А.С.
"26" июня 2019 г.
Предписание для исполнения получил(а):



М.Л.П.

(подпись)
" " _____ 20__ г.

(должность, фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575779

Владелец Ростовщикова Наталья Михайловна

Действителен с 30.12.2021 по 30.12.2022