



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-
Туринском, Тавдинском, Таборинском и
Туринском районах
адрес: 623856, Свердловская область,
г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9
тел. (34355)6-36-02,
E-mail: mail_04@66.rosпотребнадzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

копия

Директору
Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
Муниципального образования город
Ирбит "Средняя общеобразовательная
школа № 13"
Ростовщиковой Наталье Михайловне

623856, Свердловская обл., г. Ирбит,
Мальгина ул., 53

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений

санитарно-эпидемиологических требований, о прекращении нарушения прав потребителей
от 05.04.2019 № 16/2019-221

При проведении проверки с 11.03.2019 по 05.04.2019 в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Муниципального образования город Ирбит "Средняя общеобразовательная школа № 13"

юридический адрес 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Мальгина ул., 53
дата регистрации 17.12.2002
ИНН/ОГРН 6611004909 / 1026600881185
МАОУ "Школа № 13" (623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Мальгина ул., 53)
рассмотрении представленных документов: акта № 16/2019-221 от 05.04.2019

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований, законодательства о защите прав потребителей.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 -ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч.2 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Провести корректировку программы производственного контроля, раздела перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью.	СП 1.1.1058-01	3.1	11.11.2019
2.	Провести корректировку программы производственного контроля, раздела перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов.		3.3.	11.11.2019
3.	Провести корректировку программы		3.9.	11.11.2019

	производственного контроля, раздела другие мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.			
4.	Окна в помещениях медицинского назначения оборудовать защитой от действия солнечных лучей и перегрева окна солнцезащитными устройствами.	СанПиН 2.1.3.2630-10	p.1,3.9.	11.11.2019
5.	Устранить дефекты отделки поверхности стен в процедурном кабинете.		p.1,4.2.	11.11.2019
6.	В кабинете медицинского приема рабочие места персонала оборудовать с учетом эргономических требований.		p.1,8.3.	11.11.2019
7.	Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели должна быть гладкой и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.		p.1,8.8.	11.11.2019
8.	Выяснить и устранить причину превышения в кабинете информатики №19 МАОУ "Школа №13", напряженности электрического поля в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц, представить протокол лабораторных испытаний после проведенных мероприятий.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	7.1.	11.11.2019
9.	Территорию общеобразовательной организации озеленить из расчета 50% площади территории, свободной от застройки, в том числе и по периметру территории.	СанПиН 2.4.2.2821-10	3.1.	11.11.2019
10.	Предусмотреть дренаж беговой дорожки и спортивной площадки для предупреждения затопления их дождевыми водами. Оборудование физкультурно-спортивной зоны должно обеспечивать выполнение программ учебного предмета "Физическая культура", а также проведение секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий.		3.3.	11.11.2019
11.	Контейнеры для сбора мусора обеспечить плотно закрывающимися крышками.		3.7.	11.11.2019
12.	Гардероб обеспечить ячейками для обуви.		4.5.	11.11.2019
13.	При невозможности обеспечить в кабинетах и лабораториях соответствие учебной мебели ростовозрастным особенностям обучающихся не использовать кабинетную систему обучения.		4.8.	11.11.2019
14.	Площадь учебных кабинетов должна быть не менее 2,5 м ² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий и менее 3,5 м ² на 1 обучающегося при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий.		4.9.	11.11.2019
15.	Провести шумо и виброизолирующие мероприятия в спортивном зале расположенном на 3 этаже здания школы.		4.13.	11.11.2019
16.	При малом спортивном зале предусмотреть снарядные, раздевальные для мальчиков и девочек.		4.14.	11.11.2019

17.	Все помещения медицинского назначения должны быть сгруппированы в одном блоке и размещены на 1 этаже здания.	4.22.	11.11.2019
18.	Кабинет врача оборудовать в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.	4.23.	11.11.2019
19.	Предусмотреть отдельный санузел для персонала, а так же туалеты для мальчиков и девочек на каждом этаже здания. Рядом с умывальными раковинами разместить электро- или бумажные полотенца, мыло.	4.25.	11.11.2019
20.	Установить умывальные раковины в помещения начальных классов, кабинет физики, кабинет биологии. Рядом с умывальными раковинами разместить электро- или бумажные полотенца, мыло.	4.27.	11.11.2019
21.	Устранить дефекты отделки потолка и стен в актовом зале, спортивном зале, учебных кабинетах №№ 26, 27.	4.28.	11.11.2019
22.	Заменить полы имеющие дефекты и механические повреждения.	4.29.	11.11.2019
23.	Каждого обучающегося обеспечить рабочим местом в соответствии с его ростом.	5.1.	11.11.2019
24.	В столярной мастерской вместо стульев не использовать табуретки. Заменить ученическую мебель имеющую дефекты, механические повреждения. Ученическая мебель должна соответствовать росту - возрастным особенностям детей и требованиям эргономики.	5.2.	11.11.2019
25.	На боковую наружную поверхность стола и стула нанести цветовую маркировку.	5.4.	11.11.2019
26.	При оборудовании учебных помещений соблюдать расстояния от первой парты до доски, между рядами столов и наружной продольной стеной.	5.6.	11.11.2019
27.	В мастерских для трудового обучения мальчиков станки установить на специальном фундаменте, оборудовать предохранительными сетками, стеклами; верстаки должны соответствовать росту обучающихся и оснащаться подставками для ног.	5.10.	11.11.2019
28.	Обследование технического состояния вентиляции проводить специализированными организациями не реже 1 раза в 10 лет. При установке ограждений отопительных приборов не использовать ограждения на отопительных приборах из ДВП.	6.1.	11.11.2019
29.	Температура воздуха в мастерских должна быть 17 - 20 С.	6.2.	11.11.2019
30.	Учебные помещения проветривать во время перемен, а рекреационные - во время уроков.	6.6.	11.11.2019
31.	Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года.	6.8.	11.11.2019
32.	Проводить своевременную замену разбитых стекол, остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопакета.	6.10.	11.11.2019
33.	Предусмотреть отдельную систему вытяжной вентиляции в помещении для обработки и хранения	6.11.	11.11.2019

	уборочного инвентаря; оборудовать механическую вытяжную вентиляцию в кабинете обслуживающего труда, где установлена плита.		
34.	Не использовать на окнах ПВХ пленку.	7.1.8.	11.11.2019
35.	Заменить оконные рамы, т.к. оконные рамы находятся в ветхом состоянии, окна, фрамуги и форточки не открываются, оконные рамы затянуты пленкой ПВХ; часть окон имеет составные стекла или разбитые стекла.	7.1.9.	11.11.2019
36.	Класную доску в мастерской для трудового обучения мальчиков и в кабинете домоводства оборудовать местным освещением.	7.2.6.	11.11.2019
37.	Своевременно проводить замену вышедших из строя источников света.	7.2.9.	11.11.2019
38.	Обеспечить горячим водоснабжением помещения школы (помещения начальных классов, лаборантские).	8.1.	11.11.2019
39.	При составлении расписания уроков следует чередовать различные по сложности предметы в течение дня и недели: для обучающихся I ступени образования основные предметы (математика, русский и иностранный язык, природоведение, информатика) чередовать с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры; для обучающихся II и III ступени образования предметы естественно-математического профиля чередовать с гуманитарными предметами. Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы должны проводить на 2 уроке; 2 - 4 классов - 2 - 3 уроках; для обучающихся 5 - 11-х классов - на 2 - 4 уроках.	10.8.	11.11.2019
40.	Осмотры детей с целью выявления педикулеза проводить используя лупу и частые гребни.	11.5.	11.11.2019
41.	Соблюдать сроки прохождения периодического медицинского осмотра на туберкулез, соблюдать схемы вакцинации против кори, дифтерии.	11.8.	11.11.2019
42.	Территорию общеобразовательной организации содержать в чистоте. Зимой - площадки и пешеходные дорожки отчищать от снега и льда. Мусор собирать в мусоросборники, которые должны плотно закрываться крышками, и при заполнении 2/3 их объема вывозить на полигоны твердых бытовых отходов в соответствии с договором на вывоз бытовых отходов.	12.1.	11.11.2019
43.	Проводить ежедневную влажную уборку всех помещений школы, в т.ч. протирать места скопления пыли. Уборку помещений проводить при открытых окнах или фрамугах.	12.3.	11.11.2019
44.	Вытяжные вентиляционные решетки ежемесячно очищать от пыли.	12.6.	11.11.2019
45.	Спортивные маты ежедневно протирать мыльно-содовым раствором.	12.15.	11.11.2019
46.	Производственные, складские помещения пищеблока оборудовать в соответствии с приложением 1	СанПиН 2.4.5.2409-08	4.1 11.11.2019

	настоящих санитарных правил.			
47.	Заменить пекарский шкаф на пищеблоке.		4.3	11.11.2019
48.	На вывеске указать режим работы.	Закон 2300-1	п.1 ст.9	11.11.2019
49.	При регистрации случаев заболевания ОКИ организовывать и проводить противоэпидемические мероприятия, направленные на локализацию очага и предотвращение дальнейшего распространения инфекции.	СП 3.1.1.3108-13	6.1	11.11.2019
50.	Соблюдать сроки прохождения периодического медицинского осмотра на туберкулез	СП 3.1.2.3114-13	11.2.	11.11.2019
51.	Соблюдать сроки прохождения периодического медицинского осмотра на туберкулез	СП 3.1/3.2.3146-	7.1	11.11.2019
52.	Соблюдать схемы вакцинации против кори, дифтерии.	13	18.3	11.11.2019
53.	Директору МАОУ "Школа № 13" Ростовщиковой Натальей Михайловной обеспечить организацию и проведение плановых обследований детей на гельминтозы.	СанПиН 3.2.3215-14	4.5.	11.11.2019
54.	Плановые профилактические обследования детей младшего школьного возраста проводить 1 раз в год (после летнего периода).		11.2.3.	11.11.2019
55.	Кабинет врача оборудовать в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.	СП 3.3.2342-08	3.2.	11.11.2019
56.	Емкости с дезинфицирующими средствами должны иметь надписи с указанием концентрации препарата, его назначения, даты приготовления, предельного срока годности.	СП 3.5.1378-03	4.1.5.	11.11.2019
57.	При эксплуатации здания соблюдать меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, а именно провести герметизация мест прохождения санитарно-технических коммуникаций через перекрытия, стены.	СанПиН 3.5.2.3472-17	4.3.	11.11.2019
58.	Проводить инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов, а именно провести герметизацию мест прохода коммуникаций в стенах).	СП 3.5.3.3223-14	3.8.	11.11.2019
59.	Проводить санитарно-гигиенические мероприятия по защите объекта от грызунов, а именно использовать плотно закрывающиеся емкости для пищевых и бытовых отходов и проводить регулярную их очистку.		3.11.	11.11.2019

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в срок до 11.11.2019г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания


2.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Муниципального образования город Ирбит "Средняя общеобразовательная школа № 13" Ростовщикова Наталью Михайловну

ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе
Ирбит, Ирбитском, Слободо-
Туринском, Тавдинском,
Таборинском и Туринском районах



Ефремова Светлана Александровна

Предписание получил:
директор МАОУ "Школа № 13"
Ростовщикова Наталья Михайловна



Место выдачи предписания:

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575779

Владелец Ростовщикова Наталья Михайловна

Действителен с 30.12.2021 по 30.12.2022